

Laboratorul de apa potabila este acreditat RENAR nr LI 549/2019 si este inregistrat la Ministerul Sanatatii cu nr 402 din 25.08.2020

REZULTATELE ANALIZEI APEI POTABILE IN LUNA: APRILIE 2021

PUNCTE DE PRELEVARE: ZONA DE APROVIZIONARE JEGALIA

NR. CRT	PARAMETRU	LIMITE ADMISE Legea 458/2002 actualizata	RETEA
1	Gust	acceptabil	acceptabil
2	Miros	acceptabil	acceptabil
3	Culoare	acceptabila	acceptabila
4	Turbiditate, NTU	<5	0.280
5	pH, unit. pH	6,5-9,5	7.90
6	Amoniu, (NH ₄ ⁺), mg/l	0,5	<0.052
7	Nitriti, (NO ₂ ⁻), mg/l	0,5	<0.029
8	Nitrati, (NO ₃ ⁺), mg/l	50	9.73
9	Clor rezidual liber, mg/l	0,1÷0,5	0.2
10	Indice permang. mg O ₂ /l	5	<0.552
11	Conductivitate, μS/cm	2500	914
12	Nr. total colonii la 22°C, nr./ml	Nici o modificare anormala	5
13	Nr. total colonii la 37°C, nr./ml	Nici o modificare anormala	5
14	Bacterii coliforme, nr./100 ml	0	0
15	<i>E. Coli</i> , nr./100 ml	0	0
16	Enterococi, nr./100 ml	0	0

Concluzie: Probele de apă analizate sunt conforme cu Legea nr. 458/2002 actualizată pentru indicatorii prevăzuți de lege la secțiunea „Monitorizare de control”.

Probele de apa au fost analizate in conformitate cu Programul de Monitorizare Operationala a Calitatii Apei Potabile pe anul 2021, avizat de catre Directia de Sanatate Publica Calarasi