

*Laboratorul de apa potabila este acreditat RENAR nr LI 549/2019 si este inregistrat la Ministerul Sanatatii cu nr 673 din 06.10.2022*

**REZULTATELE ANALIZEI APEI POTABILE IN LUNA: Iunie 2023**

**PUNCTE DE PRELEVARE: RETEA CORBEANCA**

| NR. CRT | PARAMETRU                                     | LIMITE ADMISE Ordonanta 7/2023 | RETEA CORBEANCA |
|---------|---|--------------------------------|-----------------|
| 1       | Gust  | acceptabil                     | -               |
| 2       | Miros   | acceptabil                     | -               |
| 3       | Culoare                                       | acceptabila                    | -               |
| 4       | Turbiditate, NTU                              | acceptabila                    | -               |
| 5       | pH, unit. pH                                  | 6,5-9,5/t°C                    | -               |
| 6       | Amoniu, (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ), mg/l | 0,5                            | -               |
| 7       | Clor rezidual liber, mg/l                     | 0,1÷0,5                        | 0,196           |
| 8       | Conductivitate, μS/cm                         | 2500                           | -               |
| 9       | Nr. total colonii la 22°C, nr./ml             | Nici o modificare anormala     | -               |
| 10      | Nr. total colonii la 37°C, nr./ml             | Nici o modificare anormala     | -               |
| 11      | Bacterii coliforme, nr./100 ml                | 0                              | 0               |
| 12      | <i>E. Coli</i> , nr./100 ml                   | 0                              | 0               |
| 13      | Enterococi, nr./100 ml                        | 0                              | 0               |

**Concluzie:** Probele de apă analizate sunt conforme cu Ordonanta 7/2023 pentru monitorizarea indicatorilor prevăzuți de aceasta.

**Probele de apa au fost analizate in conformitate cu Programul de Monitorizare Operationala a Calitatii Apei Potabile pe anul 2023, avizat de catre Directia de Sanatate Publica Ilfov**