Str. Călăraşi nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro

RAJA SA CONSTANTA
LABORATOR APA POTABILA PALAS
e-mail: laboratoare@rajac.ro, secretariat@rajac.ro

Laboratorul de apa potabila este acreditat RENAR nr LI 549/2019 si este inregistrat la Ministerul Sanatatii cu nr 673 din 06.10.2022

REZULTATELE ANALIZEI APEI POTABILE IN LUNA: **SEPTEMBRIE 2023**

PUNCTE DE PRELEVARE: **RETEA CORBEANCA**

NR. CRT	PARAMETRU	LIMITE ADMISE Ordonanta 7/2023	RETEA CORBEANCA
1	Gust	**acceptabil**	acceptabil
2	Miros	**acceptabil**	acceptabil
3	Culoare	**acceptabila**	acceptabila
4	Turbiditate, NTU	**acceptabila**	0,460
5	pH, unit. pH	**6,5-9,5/t°C**	7,7/24,1°C
6	Amoniu, (NH_4^+), mg/l	**0,5**	0,013
7	Nitriti, (NO_2^-), mg/l	**0,5**	0,002
8	Nitrati, (NO_3^+), mg/l	**50**	3,26
9	Clor rezidual liber, mg/l	**0,1÷0,5**	0,258
10	Conductivitate, µS/cm	**2500**	560
11	Nr. total colonii la 22^0C, nr./ml	Nici o modificare anormala	1
12	Nr. total colonii la 37^0C, nr./ml	Nici o modificare anormala	1
13	Bacterii coliforme, nr./100 ml	**0**	0
14	*E. Coli*, nr./100 ml	**0**	0
15	Enterococi, nr./100 ml	**0**	0

Concluzie: Probele de apă analizate sunt conforme cu Ordonanta 7/2023 pentru monitorizarea indicatorilor prevăzuți de aceasta.

Probele de apa au fost analizate in conformitate cu Programul de Monitorizare Operationala a Calitatii Apei Potabile pe anul 2023, avizat de catre Directia de Sanatate Publica Ilfov