

Laboratorul de apa potabila este acreditat RENAR nr LI 549/2019 si este inregistrat la Ministerul Sanatatii cu nr 673 din 06.10.2022

REZULTATELE ANALIZEI APEI POTABILE IN LUNA: FEBRUARIE 2024

PUNCTE DE PRELEVARE: RETEA CORBEANCA

NR. CRT	PARAMETRU	LIMITE ADMISE Ordonanta 7/2023	RETEA DE DISTRIBUTIE
1	Gust	acceptabil	acceptabil
2	Miros	acceptabil	acceptabil
3	Culoare, mg/l Pt-Co	acceptabila	acceptabila
4	Turbiditate, NTU	acceptabila	0,435
5	pH	6,5-9,5/t°C	8,1/25°C
6	Amoniu, (NH ₄ ⁺), mg/l	0,5	0,369
7	Nitriti, (NO ₂ ⁻), mg/l	0,5	0,008
8	Nitrati, (NO ₃ ⁺), mg/l	50	6,08
9	Clor rezidual liber, mg/l	0,1÷0,5	0,160
10	Clor total, mg/l	-	0,860
11	Conductivitate, μS/cm	2500	531
12	Fier (Fe ²⁺ + Fe ³⁺), mg/l	0,2	0,039
13	Mangan, mg/l	0,05	0,030
14	Bacterii coliforme, nr./100 ml	0	0
15	<i>E. Coli</i> , nr./100 ml	0	0
16	Enterococi, nr./100 ml	0	0

Concluzie: Probele de apă analizate sunt conforme cu Ordonanta 7/2023 pentru monitorizarea indicatorilor prevăzuți de aceasta.

Probele de apa au fost analizate in conformitate cu Programul de Monitorizare Operationala a Calitatii Apei Potabile pe anul 2024, avizat de catre Directia de Sanatate Publica Ilfov